

# 回 答 書

工事名：江川護岸工事(30-1)

質問内容	回 答
<p>本工事内訳書P4仮設広幅鋼矢板Ⅲw型 第8号代価表について 工事費内訳書、図面では広幅矢板Ⅲw型で施工するようになっていますが、代価表には鋼材スクラップ及び未撤去、普通鋼矢板Ⅲ型と記載があります。普通鋼矢板Ⅲ型で積算されているのでしょうか。契約後Ⅲw型への変更は可能でしょうか。ご教示をお願いします。</p>	<p>残置のためⅢw型中古品(普通鋼矢板Ⅲ型と同額)で設計しております。中古品が入手困難な場合は、変更の対象になります</p>