

平成30年7月10日

回 答 書

工事名:楠橋楠北1号線道路改良工事(30-2)

図面等の番号等	質 問 内 容	回 答
設計書P2 路体盛土工	路体(築堤)盛土4, 830m <sup>3</sup> に対して山ズリ2, 280m <sup>3</sup> 、仮置土1, 250m <sup>3</sup> を使用すると考えます。 そう考えると、1, 300m <sup>3</sup> の不足土が発生しますが、設計図書の中で、この点に関する記載を見つけることができませんでした。例えば、購入土もしくは別の仮置土で対応するのでしょうか。	不足土は、他工事の発生土を流用する計画としており、発生土の搬入は、他工事にて行うこととしています。